

Bezeichnung

| | |
|--|---|
| Baumaßnahme ¹⁾ JVA Zwickau-Marienthal | Anlage zum Erläuterungsbericht Entwurfsunterlage |
| Bauwerk M - Gärtnerei/Müll | Objekt-Nr. G0018424 |

Bezugsgröße

| | |
|---|---|
| Hauptnutzfläche (NF _a 1-6) 506 m ² | Nutzfläche (NF) 537 m ² |
|---|---|

Gesamtlasten Wärme / Kälte / Elektro

(kW)

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Norm-Wärmebedarf / Heizlast | Q _N | 13 |
| Wärmebedarf / Heizlast für RLT-Anlagen (Gesamtvolumenstrom V = m ³ / h) | Q _L | 0 |
| Kühllast nach VDI 2078 ²⁾ | Q _K | 0 |
| Elektrische Anschlussleistung | Q _E | 33 |

Spezifische Lasten Wärme / Kälte / Elektro

(kW / m²)

| | | |
|---|---|--------------|
| Spezifischer Wärmebedarf / Spezifische Heizlast | q _N : NF_a 1-6 / NF ^{*)} | 0,024 |
| Spezifischer Wärmebedarf / Spezifische Heizlast für RLT-Anlagen | q _L : NF_a 1-6 / NF ^{*)} | |
| Spezifische Kühllast ²⁾ | q _K : NF_a 1-6 / NF ^{*)} | |
| Spezifische Elektrische Anschlussleistung | q _E : NF_a 1-6 / NF ^{*)} | 0,061 |

Jahres – Primärenergiebedarf ³⁾

(kWh / m²a)

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| Jahres – Primärenergiebedarf | Q _P : NF_a 1-6 / NF ^{*)} | 142,100 |
|------------------------------|---|----------------|

Hinweis

Weitere Kenndaten, insbesondere Wärmedurchgangskoeffizienten, siehe Energieausweis nach Abschnitt 5 Energieeinsparverordnung.

- 1) Bezeichnung wie Erläuterungsbericht, Muster 7
- 2) nur für Räume, in denen Kühlung vorgesehen ist
- 3) nach Energieeinsparverordnung

*) Nichtzutreffendes bitte streichen